

### 制药采购招标信息表

| 制药采购招标信息表 |           |   |    |      |      |                   |     |    |
|-----------|-----------|---|----|------|------|-------------------|-----|----|
| 序号        | 项目名称      | 要求  | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 付款方式              | 工期  | 备注 |
| 1         | 甲类库电气防爆检测 | 见附件   | 1  |      |      | 取得报告后开具全票 90 天内付清 | 7 天 |    |
|           |           |   |    |      |      |                   |     |    |
| 合计报价      |           |   |    | 0    |      | 大写金额：             |     |    |
| 交货地点：     |           | 浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号   |    |      |      |                   |     |    |
| 备注：       |           | 1、系统上报价后可查看实时排名，排名第一者为当前最低价。<br>2、竞标期间允许不限次数降价，系统将在竞标结束后自动优选排名第一的报价方中标。 |    |      |      |                   |     |    |

投标公司：

代 理 人：

日 期：      年      月      日

#### 一、项目概况：

- 1、项目名称：万邦德新增年产 9000 万支预充式导管冲洗器和 3000 万支预充式针剂项目（扩建甲类库项目）电气防爆检测
- 2、预算金额（元）：
- 3、评估范围：扩建甲类库项目

#### 二、申请人的资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；本项目的特定资格要求：检测单位需拥有检验检测机构资质认定证书（CMA）。

#### 三、技术要求

1. 执行标准：危险场所电气防爆安全检测技术规范 DB33/T-2009(2016)、危险场所电气防爆安全规范 AQ3009-2007、电气装置的检查与维护 GBT 3836.16-2022 等标准。
2. 检测时间：具体以采购方通知为准。在接到通知后 7 个工作日内完成检测工作并出具报告。
3. 合作期限：根据实际情况确定
4. 中标单位按项目内容和要求按时、按质、按量完成任务。接受招标单位现场代表的管理和监督。
5. 中标单位不得将项目转包、分包。如果转包、分包，招标单位有权立即终止合同，并责令中标单位立即退场且不支付合同价款。
6. 严格按照技术规范等标准进行检测。检测期间造成一切安全事故由中标方承担全部责任，如损坏甲方财产及设施设备应承担赔偿责任。

#### 四、商务要求：

1. 本项目报价为包干价，包含检测和评估过程中的材料费、设备机具使用费、人工费、税费及投标人预期利润等所有费用。
2. 验收要求：出具含有 CMA 标识的检测报告。
3. 付款方式：出具检测报告通过专家评审，并收到发票后 90 个工作日内，一次性支付检测费用全款。
4. 本项目由供应商自行现场踏勘。无论供应商是否踏勘现场，均视为已充分了解本项目现场情况，供应商踏勘现场产生的费用自行负责。

#### 五、投标文件要求：

无